

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "РРСК" за август 2016 года

№ п.п.	Наименование ремонтируемого объекта	Вид ремонта (КР, ТР)	Класс напряжения ремонтируемого оборудования, кВ	Диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования	Тип (марка) ремонтируемого оборудования	Время проведения ремонта		
						Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Кировский филиал ООО "РРСК"								
1	ПС 35/6 кВ БНС	КР	35	Трансформатор 11Т	ТМН-6300/35	11.07.2016	12.08.2016	33
2	ПС 220/110/10/6 Кировская ТЭЦ-5	ТР	110	Трансформатор РТСН-1	ТРДН-32000/110-76У1	18.07.2016	12.08.2016	26
3	ПС 110/10/6 кВ Кировская ТЭЦ-4	КР	110	МВ ВЛ 110 кВ Бахта	МКП-110М-1000/630-20	25.07.2016	09.08.2016	16
4	ПС 110/10/6 кВ Кировская ТЭЦ-4	ТР	6	Ячейка №4 ПКРУ 6кВ	Ячейка К-3У (в т.ч. ВМП-10К In=600А, ТПЛ-10 2шт)	05.08.2016	05.08.2016	1
5	ПС 110/10/6 кВ Кировская ТЭЦ-4	ТР	6	Ячейка №14 ПКРУ 6кВ	Ячейка К-3У (в т.ч. ВМП-10 In=400А, ТПЛ-10 2шт)	05.08.2016	05.08.2016	1
6	ПС 110/10/6 кВ Кировская ТЭЦ-4	ТР	110	6Т	ТДЦ-160000/110	11.08.2016		21
7	ПС 35/6 кВ БНС	ТР	35	ЛР 35 кВ 11Т	РНДЗ-2-35/1000	11.08.2016	12.08.2016	2
8	ПС 110/10/6 кВ Кировская ТЭЦ-4	КР	110	МВ ВЛ 110 кВ ОЦМ-2	У-110-2000-40У1	15.08.2016	29.08.2016	15
9	ПС 220/110/10/6 Кировская ТЭЦ-5	ТР	220	Трансформатор 03Т	ТДЦ-250000/220	21.08.2016		11
10	ПС 110/6 кВ Кировская ТЭЦ-1	ТР	110	Трансформатор Т-3	ТДНГУ-20000/110	22.08.2016	26.08.2016	5
11	ПС 110/6 кВ Кировская ТЭЦ-1	ТР	110	ТСН-3	ТМ-100/6	22.08.2016	26.08.2016	5
12	ПС 110/6 кВ Кировская ТЭЦ-1	ТР	110	ЛР-10	РДЗ-2-110	22.08.2016	26.08.2016	5
13	ПС 110/6 кВ Кировская ТЭЦ-1	ТР	110	СР-3	РЛНД-2-110	22.08.2016	26.08.2016	5
14	ПС 110/6 кВ Кировская ТЭЦ-1	ТР	110	ОД 110кВ Т-3	ОДЗ-1-110	22.08.2016	26.08.2016	5
15	ПС 110/6 кВ Кировская ТЭЦ-1	ТР	110	КЗ 110 кВ Т-3	КЗ-110	22.08.2016	26.08.2016	5
16	ПС 110/10/6 кВ Кировская ТЭЦ-4	ТР	6	Ячейка №5 ПКРУ 6кВ	Ячейка К-3У (в т.ч. ВМП-10 In=600А, ТВЛ-10 2шт)	24.08.2016	24.08.2016	1
17	ПС 110/10/6 кВ Кировская ТЭЦ-4	ТР	110	РОСП ВЛ 110 кВ Западная-1	РНД(З) 1-110/630	31.08.2016	31.08.2016	1
2 Оренбургский филиал ООО "РРСК"								
1	ПС 110/35/10 кВ Сакмарская ТЭЦ	КР	110	В 110 кВ ШОВ-1	У-110-8-2000	01.05.2016		123
2	ПС 110/35/10 кВ Сакмарская ТЭЦ	КР	110	В 110 кВ Т-6	У-110-8-2000	13.08.2016	20.08.2016	8
3	ПС 110/35/10 кВ Сакмарская ТЭЦ	КР	110	Т-4 ЛР	SGF 123n П*100	05.08.2016	07.08.2016	3
4	ПС 110/35/10 кВ Сакмарская ТЭЦ	ТР	110	Т4	ТДТН-80000/110	01.08.2016	07.08.2016	7
5	ПС 110/35/10 кВ Сакмарская ТЭЦ	ТР	110	Т5	ТДЦ-125000/110	01.08.2016	19.08.2016	19
6	ПС 110/35/10 кВ Сакмарская ТЭЦ	ТР	110	В ВЛ 110 кВ Оренбургская №2	У-110-8-2000	17.08.2016	26.08.2016	10
7	ПС 110/35/10 кВ Орская ТЭЦ-1	КР	110	В 110 кВ ШСМВ	МКП-110	15.08.2016	29.08.2016	15
8	ПС 110/35/10 кВ Орская ТЭЦ-1	КР	35	В 35 кВ Т-1	МКП-35-1500	01.08.2016	12.08.2016	12
9	ПС 110/35/10 кВ Орская ТЭЦ-1	ТР	110	Т-4	ТДТН-31500/110	08.08.2016	12.08.2016	5
10	ПС 110/35/10 кВ Орская ТЭЦ-1	КР	110	Т-1	ТДТН-40000/110	25.07.2016		38
11	ПС 35/6 кВ Оренбургская котельная	ТР	35	ШР 1СШ 35 кВ Т-2	РДЗ-2-35/1000	24.08.2016	24.08.2016	1
12	ПС 35/6 кВ Оренбургская котельная	ТР	35	ШР 1СШ ВЛ 35 кВ Оренбургская-ОТЭЦ	РДЗ-2-35/1000	23.08.2016	23.08.2016	1
13	ПС 35/6 кВ Оренбургская котельная	ТР	35	ТН 2СШ 35кВ	ЗНОМ-35 (ф.А, ф.В, ф.С)	30.08.2016	31.08.2016	2
14	ПС 35/6 кВ Оренбургская котельная	ТР	35	2СШ ОРУ-35 кВ	Сборные шины 3 фазы	31.08.2016	31.08.2016	1
3 Удмуртский филиал ООО "РРСК"								
1	ПС 110/10/6 кВ Ижевская ТЭЦ-2	ТР	110	4Т	ТДЦ-125000/110	01.08.2016	23.08.2016	23
2	ПС 110/10/6 кВ Ижевская ТЭЦ-2	КР	110	МВ яч.17 "Ижевск-4"	У-110-2000-40	28.08.2016		4
3	ПС 110/10/6 кВ Ижевская ТЭЦ-2	ТР	110	"ТГ-4" ШР-1СШ яч.18	РНДЗ-2-110/1000	16.08.2016	16.08.2016	1
4	ПС 110/10/6 кВ Ижевская ТЭЦ-2	ТР	110	"ТГ-4" ШР-2СШ яч.18	РНДЗ-2-110/1000	18.08.2016	18.08.2016	1
5	ПС 110/6 кВ Тепловая	ТР	110	РР-110-1	РДЗ-1-110/1000Н	08.08.2016	12.08.2016	5
6	ПС 110/6 кВ Тепловая	КР	110	ЛР-110-1	РДЗ-2-110/1000Н	08.08.2016	12.08.2016	5
7	ПС 110/6 кВ Тепловая	ТР	6	СР-6 яч.1	КРУ-104М, РВ-10 (разъединитель)	11.08.2016	11.08.2016	1
4 Ульяновский филиал ООО "РРСК"								
1	ПС 110/6кВ Белый Ключ	КР	110	Т-2	ТДН-16000/110	13.07.2016	18.08.2016	37
5 Саратовский филиал ООО "РРСК"								
1	ПС 110/10 Саратовская ТЭЦ-5	КР	110	Т-1	ТДЦ-125000/110	16.05.2016		108
2	ПС 110/35/6 кВ Саратовская ТЭЦ-1	КР	35	Т-4	ТДН-10000/35	11.07.2016		52
6 Мордовский филиал ООО "РРСК"								

1	ПС 110/35/10/6 кВ Саранская ТЭЦ-2	КР	110	ВЛ-110 яч. № 12 Трансформатор 4Т	У-110-8-2000-40 У1	08.08.2016	25.08.2016	18
2	ПС 110/35/10/6 кВ Саранская ТЭЦ-2	КР	110	ОМВ ШР ОСШ	РНДЗ-1/110/1000	22.08.2016	25.08.2016	4
3	ПС 110/35/10/6 кВ Саранская ТЭЦ-2	КР	110	ВЛ-110 яч. №9 ОМВ	У-110-8-2000-40 У1	29.08.2016		3
4	ПС 110/35/10/6 кВ Саранская ТЭЦ-2	ТР	110	ВЛ-110 яч. №9 Трансформатор 3Т	У-110-8-2000-40 У1	16.08.2016	18.08.2016	3
5	ПС 110/35/10/6 кВ Саранская ТЭЦ-2	ТР	110	ЗТ ЛР	РНДЗ-2/110/1000	17.08.2016	17.08.2016	1
6	ПС 110/35/10/6 кВ Саранская ТЭЦ-2	ТР	110	ЗТ ОСШ	РНДЗ-1/110/1000	18.08.2016	18.08.2016	1
7	ПС 35/6 кВ Центральная котельная	КР	6	Яч. № 08 ЗРУ 6кВ	ВМГ-133-1шт., РВ-6 (600А)-3шт.	15.08.2016	18.08.2016	4
8	ПС 35/6 кВ Центральная котельная	КР	35	ТС-2	ТДН-35/10000	24.08.2016		8
7	Ивановский филиал ООО "РРСК"							
1	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	ГРУ-6кВ II с.ш., яч. №7	К-104М	15.08.2016	18.08.2016	4
2	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	ГРУ-6кВ II с.ш., яч. №12	К-104М	22.08.2016	25.08.2016	4
3	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	ГРУ-6кВ II с.ш., яч. №13	К-104М	26.08.2016	31.08.2016	6
4	ПС 110/10/6 кВ Ивановская ТЭЦ-3	КР	110	ШР-Пс. Тр-ра 2Т	РНДЗ-1-110/1000	29.07.2016	01.08.2016	4
5	ПС 110/10/6 кВ Ивановская ТЭЦ-3	КР	110	ШР-Пс. ОВ-1 110кВ	РНДЗ-1-110/1000	03.08.2016	05.08.2016	3
6	ПС 110/10/6 кВ Ивановская ТЭЦ-3	КР	110	ТР тр-ра 4Т 110кВ	РНДЗ-1-110/1000	11.08.2016	17.08.2016	7
7	ПС 110/10/6 кВ Ивановская ТЭЦ-3	КР	110	В 110кВ тр-ра 1ТР	У-110-2000-40	18.08.2016		14
8	Чувашский филиал ООО "РРСК"							
1	- // -							
9	Филиал Марий Эл ООО "РРСК"							
1	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	КР	110	ОР-110-ОМШВ-1	РДЗ-1-110Б/1000	03.08.2016	05.08.2016	3
2	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	КР	110	ОР-110-Кожино	РДЗ-1-110Б/1000	10.08.2016	11.08.2016	2
3	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	КР	110	ЛР-110-Заводская	РДЗ-2-110Б/1000	16.08.2016	17.08.2016	2
4	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	КР	110	ОР-110-Заводская	РДЗ-1-110Б/1000	18.08.2016	19.08.2016	2
5	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	КР	110	ЛР-110-Чигашево-1	РДЗ-2-110Б/1000	23.08.2016	24.08.2016	2
6	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	КР	110	ОР-110-Чигашево-1	РДЗ-1-110Б/1000	25.08.2016	26.08.2016	2
7	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	Трансформатор 2Т	ТДЦ-125000/110	01.08.2016	08.08.2016	8
8	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	МВ-110-2Т	ВМТ-110	03.08.2016	05.08.2016	3
9	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	ТТ-110-2Т	ТФЭМ-110Б (ф.А, ф.В, ф.С)	04.08.2016	04.08.2016	1
10	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	ОПН-110-2Т	ОПН-110	05.08.2016	05.08.2016	1
11	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	Разрядник нейтрал Трансформатора 2Т	РВМ-15 + РВМ-20	05.08.2016	05.08.2016	1
12	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	ШР-ТН-110-IV СШ	РДЗ-2-110Б/1000	08.08.2016	08.08.2016	1
13	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	ТН-110-IV СШ	НКФ-110 (ф.А, ф.В, ф.С)	10.08.2016	10.08.2016	1
14	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	ШР-IV-110-2Т	РДЗ-1-110Б/1000	12.08.2016	12.08.2016	1
15	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	ШР-IV-110-СВ-2-4	РДЗ-1-110Б/1000	11.08.2016	11.08.2016	1
16	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	РВС-ТН-110-IV СШ	РВС-110 (по 3 шт. РВС-33 в фазе) (ф.А, ф.В, ф.С)	09.08.2016	09.08.2016	1
17	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	ШР-IV-110-Медведево	РДЗ-1-110Б/1000	15.08.2016	15.08.2016	1
18	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	ШР-IV-110-ОМШВ-2	РДЗ-1-110Б/1000	16.08.2016	16.08.2016	1
19	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	ШР-V-110-ОМШВ-2	РДЗ-1-110Б/1000	17.08.2016	17.08.2016	1
20	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	ШР-IV-110-Чигашево III	РДЗ-1-110Б/1000	18.08.2016	18.08.2016	1
21	ПС 110/6 кВ Йошкар Олинская ТЭЦ-2	ТР	110	Трансформатор 1Т	ТДЦ-125000/110	30.08.2016		2
10	Пензенский филиал ООО "РРСК"							
1	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	ТР	110	Тр-р бл.8ГТ	ТДЦ-125000/110	01.08.2016	08.08.2016	8
2	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	ТР	110	ТР-110 бл. 8 ГТ	РНДЗ-2-110/1000	01.08.2016	08.08.2016	8
3	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	ТР	110	ОР-110 бл. 8 ГТ	РНДЗ-1-110/1000	01.08.2016	01.08.2016	1
4	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	ТР	110	В-110 бл.8ГТ	У-110-2000-40	01.08.2016	08.08.2016	8
5	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	КР	35	В-35 Радиозавод	С-35-3200/2000	22.08.2016	29.08.2016	8
6	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	КР	35	ШР-1 Радиозавод	РНД-1-35/2000	22.08.2016	22.08.2016	1
7	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	КР	35	ШР-2 Радиозавод	РНД-35/2000	23.08.2016	23.08.2016	1
8	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	КР	35	ЛР-35 Радиозавод	РНД-2-35/2000	22.08.2016	29.08.2016	8
9	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	ТР	35	ШСВ-35	С-35-3200/2000	29.08.2016	31.08.2016	3
10	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	ТР	35	ШР-1 ШСВ-35	РНД-1-35/2000	29.08.2016	29.08.2016	1
11	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	ТР	35	ШР-1 ШСВ-35	РНД-1-35/2000	30.08.2016	30.08.2016	1
12	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	ТР	110	В-110 тр-р 20Т	У-110-2000-40	12.08.2016	19.08.2016	8
13	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	ТР	110	Тр-р 20Т	ТРДН-25000/110	12.08.2016	19.08.2016	8

14	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	ТР	110	ШР-1-110 тр-р 20Т	РНД-110/1000	15.08.2016	15.08.2016	1
15	ПС 110/35/10/6кВ Пензенская ТЭЦ-1	ТР	110	ШР-2-110 тр-р 20Т	РНДЗ-1-110/1000	15.08.2016	15.08.2016	1
16	ПС 110/6кВ Пензенская ТЭЦ-2	ТР	110	ШР-110 ТН-1	РНДЗ-1/110/1000	08.08.2016	12.08.2016	5
17	ПС 110/6кВ Пензенская ТЭЦ-2	ТР	110	ШР-110 С1Т	РНДЗ-1/110/1000	08.08.2016	12.08.2016	5
18	ПС 110/6кВ Пензенская ТЭЦ-2	ТР	110	СВ-110	МКП-110М/1000	01.08.2016	05.08.2016	5
19	ПС 110/6кВ Пензенская ТЭЦ-2	ТР	110	ШР-110 Цветочная	РНДЗ-1/110/1000	08.08.2016	12.08.2016	5
20	ПС 110/6кВ Пензенская ТЭЦ-2	ТР	110	ШР-110 ЗТП	РНДЗ-1/110/1000	08.08.2016	12.08.2016	5
21	ПС 110/6кВ Пензенская ТЭЦ-2	ТР	110	СР-110-1С	РНДЗ-1/110/1000	08.08.2016	12.08.2016	5
22	ТП №1 10/0,4 кВ	КР	0,4	Ячейка №5 ввод от тр-ра №2	ЦУ-70	11.07.2016	30.08.2016	51
23	ТП №1 10/0,4 кВ	ТР	10	Выключатель нагрузки ВН-1 яч. №4 раб. ввод №2 (фидер 13)	ВН-10кВ (камера КСО-366)	18.08.2016	19.08.2016	2
24	ТП №1 10/0,4 кВ	ТР	10	Выключатель нагрузки ВН-5 яч. №6 тр-р №2	ВН-10кВ (камера КСО-366)	25.08.2016	26.08.2016	2
25	ПС 110/6кВ Пензенская ТЭЦ-2	КР	110	Тр-р С-2-Т	ТДН-15000/110	31.08.2016		1
26	ПС 110/6кВ Пензенская ТЭЦ-2	КР	110	В-110 С2Т	У-110-2000-40	31.08.2016		1
11	Пермский филиал ООО "РРСК"							
1	- // -							

Примечание:

- 1) КР - капитальный ремонт;
- 2) ТР - текущий ремонт.